

BCN
bombas

- Construidos bajo norma UNE 23.500:2021 (6.4. Abastecimiento sencillo).
- Adecuados para abastecer bocas de incendio equipadas (BIE).
- Panel de control con regulación electrónica y lectura de presión mediante transductor electrónico (sin presostatos).
- Los equipos salen programados y regulados desde fábrica lo que simplifica su puesta en marcha.

GRUPOS DE PRESIÓN

CONTRA INCENDIOS

